

贵州省羊艾监狱中央环境保护督察反馈问题

(问题清单 61 号) 整改任务完成情况公示表

反馈问题	贵州省监狱管理局所属的羊艾监狱、第一女子监狱监狱生活污水未经有效处理排入环境，最终进入花溪水库，影响水源地环境安全
责任单位	贵州省羊艾监狱
责任领导	李启禄
责任人	种 强
联系方式	0851-88236635
整改目标	监狱生活污水不直接对环境排放
整改措施	上级协调领导，监狱积极配合，由贵安新区组织实施新建三座污水提升泵站，配套建设输水管道(第一女子监狱建设 1000 立方米 / d 污水提升泵房一座，羊艾监狱建设 450 立方米 / d 污水提升泵房一座，在茶园路建设 1450 立方米 / d 污水提升泵房一座，配套建设污水输送管道 D108*4 压力输送管道 255m，D159*6 压力输送管道 1500m，D219*6 压力输送管道 1700m，预留 DE315 污水收集管道 2050m)，将全部生活污水输送至马场污水处理厂处理
整改主要工作成效	在省司法厅、省监狱管理局及贵安新区的积极协调及精心安排组织领导下，整改工程于 2017 年底完成三座生活污水提升泵站及配套建设输水管道工程建设，2018 年 4 月竣工验收合格投入运行，羊艾监狱、第一女子监狱生活污水全部输送至马场污水处理厂处理

**贵州省第一女子监狱中央环境保护督察反馈问题
(问题清单 61 号) 整改任务完成情况公示表**

反馈问题	贵州省监狱管理局所属的羊艾监狱、第一女子监狱监狱生活污水未经有效处理排入环境，最终进入花溪水库，影响水源地环境安全
责任单位	贵州省第一女子监狱
责任领导	李政才
责任人	金玉明
联系方式	0851-83380831
整改目标	监狱生活污水不直接对环境排放
整改措施	上级协调领导，监狱积极配合，由贵安新区组织实施新建三座污水提升泵站，配套建设输水管道(第一女子监狱建设 1000 立方米 / d 污水提升泵房一座，羊艾监狱建设 450 立方米 / d 污水提升泵房一座，在茶园路建设 1450 立方米 / d 污水提升泵房一座，配套建设污水输送管道 D108*4 压力输送管道 255m，D159*6 压力输送管道 1500m，D219*6 压力输送管道 1700m，预留 DE315 污水收集管道 2050m)，将全部生活污水输送至马场污水处理厂处理
整改主要工作成效	在省司法厅、省监狱管理局及贵安新区的积极协调及精心安排组织领导下，整改工程于 2017 年底完成三座生活污水提升泵站及配套建设输水管道工程建设，2018 年 4 月竣工验收合格投入运行，羊艾监狱、第一女子监狱生活污水全部输送至马场污水处理厂处理

贵州省平坝监狱中央环境保护督察反馈问题

(问题清单六十一号) 整改任务完成情况公示表

反馈问题	贵州省平坝监狱生活污水未经有效处理排入环境，最终进入红枫湖饮用水源地，影响水源地环境安全。
责任单位	贵州省平坝监狱
责任领导	梁勇
责任人	任柏武
联系方式	19185010266
整改目标	建设完善监狱辖区内污水处理及配套管网，消除花溪水库、红枫湖饮用水源上游环境风险。
整改措施	协调贵安新区整治生态荷塘净化初期雨水，建设污水收集管渠，将生活污水泵至距红枫湖饮用水源二级保护区外的高峰污水处理厂处理达标后排放。
整改主要工作成效	一、平坝监狱排污整治工程概况：加压泵站2座，一体化泵站，泵站1规模为500m³/d，泵站2规模为1000m³/d。污水压力管道：(1)泵站1至泵站2压力管道长度约1.660km，管径DN200；(2)泵站2至高峰污水处理厂压力管道长度约4.80km，管径DN250。 二、排污整治工程于2017年12月31日完工并投入试运行，将生活污水泵至距红枫湖饮用水源二级保护区外的高峰污水处理厂处理达标后排放，完成整改任务。目前设备运行正常。